

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
г.Павлово, ул.Дальняя Круча, д.40; тел. 2-17-56

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 685 от 17.05.2019

На подключение к водопроводным сетям на земельные участки по адресу:
Нижегородская область, Павловский район, село Большое Давыдово,
кадастровые номера земельных участков:

52:34:0800006:27, 52:34:0800006:34, 52:34:0800006:25, 52:34:0800006:43, 52:34:0800006:26,
52:34:0800006:20, 52:34:0800006:23, 52:34:0800006:56, 52:34:0800006:55, 52:34:0800006:51,
52:34:0800006:45, 52:34:0800006:49, 52:34:0800006:41, 52:34:0800006:36, 52:34:0800006:46,
52:34:0800006:38

Заказчик: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской
области. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Павловского района

Срок действия технических условий 5 лет.

Наружные сети находятся в эксплуатационной ответственности (на балансе) и
обслуживании

М.П. Воломонов
колодец, сети от устройства для присоединения до объекта абонента, устройства для
присоединения находятся в эксплуатационной ответственности (на балансе)

Администрация
а регулировка подачи воды осуществляется МУП «Водоканал».

Технологически связанные сети (согласование при наличии) _____

Точка подключения д. 159гс ул. Дорожная х ул. М. Трунов
Борисов не свесил Р,

Максимальная нагрузка (планируемая величина) в возможных точках подключения (при
наличии существующей информации) _____

Расчетный напор в месте присоединения 1.5 кг/см².

Срок подключения — 3 года

Водомерный узел расположить на месте балансового разграничения.

Главный инженер МУП «Водоканал» _____

Начальник абонентского отдела _____

Начальник внешних сетей _____

Юрист _____

А.Т. Тарасов
М.П. Макаревич О.И.
Иванов А.И.
С.П. Уляшкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
г.Павлово, ул.Дальняя Круча, д.40; тел. 2-17-56

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 685 от 17.05.2019

На подключение к канализационным сетям на земельные участки по адресу:
Нижегородская область, Павловский район, село Большое Давыдово,
кадастровые номера земельных участков:

52:34:0800006:27, 52:34:0800006:34, 52:34:0800006:25, 52:34:0800006:43, 52:34:0800006:26,
52:34:0800006:20, 52:34:0800006:23, 52:34:0800006:56, 52:34:0800006:55, 52:34:0800006:51,
52:34:0800006:45, 52:34:0800006:49, 52:34:0800006:41, 52:34:0800006:36, 52:34:0800006:46,
52:34:0800006:38

Заказчик: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района

Срок действия технических условий 5 лет.

Наружный коллектор находится в эксплуатационной ответственности (на балансе) и обслуживании

колодец, сети от устройства для присоединения до объекта абонента, устройства для присоединения находятся в эксплуатационной ответственности (на балансе)

а контроль за качеством и количеством стоков осуществляет МУП «Водоканал».

Технологически связанные сети (согласование при наличии) _____

Подключение канализационного выпуска к существующей линии диаметром _____ мм

по ул. _____ выполнить _____

Информированная схема водоотведения отключает

Максимальное количество сточной воды _____
Срок подключения — 3 года.

Стоки должны удовлетворять правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Главный инженер МУП «Водоканал» _____

Начальник абонентского отдела _____

Начальник внешних сетей *Ильин А.В.* _____

Юрист _____