

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «РегионРесурс»
С.В.Беспогоднов
17 » 000 06 20 19 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Выданы Администрации МО город Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области на подключение к линии городского водопровода земельных участков с кадастровым номером 52:34:0400007: (2,3,4,5,6,7,8).

1. Перед началом работ необходимо оформить разрешение на производство земляных работ на территории МО город Горбатов Павловского района Нижегородской области, согласование с заинтересованными организациями.
2. Глубину прокладки линии водопровода выполнить ниже глубины промерзания грунта, т.е. на глубину 1,8 – 2 м. Прокладку водопровода производить трубой ПНД d 63 мм.
3. В случае необходимости прокладки водопроводной линии под дорогой или тротуаром, вне зависимости от типа покрытия, необходимо выполнить прокол, не нарушая покрытия дороги или тротуара.
4. В месте врезки в линию городского водопровода выполнить колодец, установить запорную арматуру.
5. Врезку в линию городского водопровода производят специалисты ООО «РегионРесурс» на платной основе согласно утвержденной калькуляции.
6. По окончании работ необходимо произвести планировку грунта на месте земляных работ, территорию засеять травой или другой растительностью с целью приведения территории в порядок.
7. Границей ответственности считается участок водопровода от колодца на месте врезки в линию городского водопровода, включая колодец.

Приложение: схема прокладки водопровода (см. разрешение на производство земляных работ).

Мастер по водопроводу ООО «РегионРесурс»

 А.В.Жарков