

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
г.Павлово, ул.Дальняя Круча, д.40; тел. 2-17-56

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 682 от 12.04.2019г

На подключение к водопроводным сетям на земельные участки для индивидуальной жилой застройки по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, кадастровые номера земельных участков:

52:33:0000002:56, 52:33:0000002:50, 52:33:0000002:51, 52:33:0000002:46, 52:33:0000002:36, 52:33:0000002:57, 52:33:0000002:43, 52:33:0000002:48, 52:33:0000002:47, 52:33:0000002:52, 52:33:0000002:37, 52:33:0000002:53, 52:33:0000002:44, 52:33:0000002:38, 52:33:0000002:49, 52:33:0000002:58, 52:33:0000002:45, 52:33:0000002:39, 52:33:0000002:63, 52:33:0000002:28, 52:33:0000002:27, 52:33:0000002:26, 52:33:0000002:42, 52:33:0000002:31, 52:33:0000002:33, 52:33:0000002:35

Заказчик: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района

Срок действия технических условий 5 лет.

Наружные сети находятся в эксплуатационной ответственности (на балансе) и обслуживании

МУП «Водоканал»

колодец, сети от устройства для присоединения до объекта абонента, устройства для присоединения находятся в эксплуатационной ответственности (на балансе)

абонента

а регулировка подачи воды осуществляется МУП «Водоканал».

Технологически связанные сети (согласование при наличии)

Точка подключения φ100 сталь ул. Маршалево 10 Всуу.
отмечено на схеме

Расчетный напор в месте присоединения 4,5 кг/см².

Максимальное количество отпущенной воды _____ в сутки.

28 м³/сек

Водомерный узел расположить на месте балансового разграничения.

Главный инженер МУП «Водоканал» _____

Начальник абонентского отдела _____

Начальник внешних сетей _____

Юрист _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
г.Павлово, ул.Дальняя Круча, д.40; тел. 2-17-56

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 682 от 12.04.2019 г.

На подключение к канализационным сетям на земельные участки для индивидуальной жилой застройки по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, кадастровые номера земельных участков:

52:33:0000002:56, 52:33:0000002:50, 52:33:0000002:51, 52:33:0000002:46, 52:33:0000002:36, 52:33:0000002:57, 52:33:0000002:43, 52:33:0000002:48, 52:33:0000002:47, 52:33:0000002:52, 52:33:0000002:37, 52:33:0000002:53, 52:33:0000002:44, 52:33:0000002:38, 52:33:0000002:49, 52:33:0000002:58, 52:33:0000002:45, 52:33:0000002:39, 52:33:0000002:63, 52:33:0000002:28, 52:33:0000002:27, 52:33:0000002:26, 52:33:0000002:42, 52:33:0000002:31, 52:33:0000002:33, 52:33:0000002:35

Заказчик: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района

Срок действия технических условий 5 лет.

Наружный коллектор находится в эксплуатационной ответственности (на балансе) и обслуживании

МУП «Водоканал»

колодец, сети от устройства для присоединения до объекта абонента, устройства для присоединения находятся в эксплуатационной ответственности (на балансе)

абонента

а контроль за качеством и количеством стоков осуществляет МУП «Водоканал».

Технологически связанные сети (согласование при наличии) _____

Подключение канализационного выпуска к существующей линии диаметром 200 мм

по ул. Маршалева 10 выполнить всему. обозначено на схеме

Максимальное количество сточной воды _____

Стоки должны удовлетворять правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Главный инженер МУП «Водоканал» _____

Начальник абонентского отдела _____

Начальник внешних сетей _____

Юрист _____